



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.01 2016р.

№ 05.03.02-03/ 540

Труби з поліпропілену армовані алюмінієвою фольгою та з'єднувальні частини до них для гарячого та холодного водопостачання та вторинних мереж опалення з максимальною температурою води 95 град.С торговельних марок "GF HAKAN", "GF HAKAN FASER COMPOZIT"

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДНПСТ код за УКТЗЕД країни)

будівництво, реалізація через оптову торгівлю

(форма застосування та реалізації об'єкта експертизи)

GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN. TIC.A.S, Туреччина, 2 Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah.Istiklal Cad.No.11 Cerkezkoj (Tekirdag, tel.: +90 282 726 9467

країна походження об'єкта експертизи: Туреччина

(країна виробник, адреса, міжбанківська, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

GEORG FISCHER HAKAN PLASTIK BORU VE PROFIL SAN. TIC.A.S, Туреччина, 2 Organize Sanayi Bolgesi Gaziosmanpasa Mah.Istiklal Cad.No.11 Cerkezkoj (Tekirdag Türkiye, tel.: 90 282 7269467

(свідоцтво експертизи, адреса, міжбанківська, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

(дані про контраст на підставі об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: формальдегіду – 0,1 мг/дм³, метилового спирту – 0,2 мг/дм³, ізопропилового спирту – 0,1 мг/дм³, ізобутилового спирту – 0,5 мг/дм³, етилацетату-0,1; гексану -0,1 мг/дм³, гептану-0,1 мг/дм³, свинцю – 0,03 мг/дм³, міді – 1 мг/дм³, цинку – 1 мг/дм³; калію – 0,001; Водопровідна вода після контакту з виробами повинна відповідати ДСанПІНу 2.2.4-400-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;