



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцеволучення)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.01.2016р.

№ 05.03.02-03/ 542

Труби з поліпропілену композитні армовані скловолокном та з'єднувальні частини до них для холодного та гарячого водопостачання та вторинних мереж водного опалення "PP-RGFPP-R SDR 7,411" торговельних марок "GF HAKAN", "GF HAKAN FASER COMPOZIT"

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 3917

(код за ДКІД, код за УКТЗЕД артикула)

Будівництво, реалізація через оптову торгівлю

(сфера застосування та умови об'єкта експертизи)

GEORG FISCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SAN.TİC.A.Ş, Туреччина, 2 Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah.İstiklal Cad.No.11 Çerkezköy /Tekirdağ Türkiye, тел.: +90 282 726 6443
країна походження об'єкта експертизи: Туреччина

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

GEORG FISCHER HAKAN PLASTİK BORU VE PROFİL SAN.TİC.A.Ş, Туреччина, 2 Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah.İstiklal Cad.No.11 Çerkezköy /Tekirdağ Türkiye, тел.: +90 282 726 94 67

(країна експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого зразком зразка об'єкта експертизи, а саме: міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ: формальдегіду – 0,1 мг/дм³, метилового спирту – 0,2 мг/дм³, ізопропілового спирту – 0,1 мг/дм³, ізобутилового спирту – 0,5 мг/дм³, етилацетату-0,1; гексану-0,1 мг/дм³, гептану-0,1 мг/дм³, свинцю – 0,03 мг/дм³, міді – 1 мг/дм³, цинку – 1 мг/дм³; кальцію – 0,001: Вологоводна вода після контакту з виробами повинна відповідати ДСанПНУ 2.2.4-400-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;